

תעודת בדיקה מס' 9513216888

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : מרחב מרכז חומרי בניה וקרמיקה בע"מ – מפעל חרסה
 מענו : דרך חברון 30 באר שבע 0084244
 תאריך ההזמנה : 27.08.2015

תאור המוצר

מכל הדחה: סמוי דו כמותי 3/6 ליטר .
 הדגם הנבדק : WISA 8050452815
 יצרן: הולנד WISA

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 03.08.2015
 גודל המדגם : 1
 תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם: ---
 הנוטל : בא כח המזמין

מהות הבדיקה

התאמה לסעיפים: 3.8-קיימות
 של התקן הישראלי ת"י 851 – מכל הדחה לאסלה, ממרץ 2006.
 הבדיקה בוצעה במסגרת: יוזמת לקוח

תוצאות הבדיקות במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל 2 דפים.
 אין להשתמש בו אלא במלואו

מסקנות הבדיקה חלקית

המוצר מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.

המוצר לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן.

פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

28.10.2015

תאריך הדפסה מקורי

שם החותם: דביר זמל

תפקידו : רמ"ד טכנולוגיות מים

תאריך : 28.10.2015

שם החותם: אלון יצחקי

תפקידו : בודק

תאריך : 28.10.2015

תעודת בדיקה מס' 8951321888

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953

דף 2 מתוך 2

התאמה לדרישות התקן	ממצאי הבדיקה והערות	הבדיקה	הסעיף בתקן
מתאים	<p>לפני ההפעלה, המכל הוטבל במים 60°C למשך שעה אחת לאחר איקלום- המנגנונים פעלו באופן תקין.</p> <p>המנגנונים הופעלו: 25000 הדחות של כמות מלאה ו-50000 הדחות של הכמות החלקית.</p> <p>במהלך הבדיקה- לא נצפו במכל תקלות כלשהן, בסיומה- פעולת המנגנונים תקינה, המכל עמד בדרישות סעיף 3.7.</p>	קיימות	3.8